

(記入例)

## 工事完成チェックリスト

確認番号	〇〇 - 〇〇 - 〇〇	指定工事店名	(株)逗子設備工業	
申請者氏名	逗子 太郎	責任技術者	氏名	逗葉 管太郎 ⑩
		番号	第 〇〇〇 号	

排水設備等確認通知書の確認番号を記入

番号	チェック内容	確認印
1	分流式区域においては、汚水管と雨水管を分離して工事を行ったか。 (雨どい等に集められた雨水は、汚水管に接続していないか)	⑩
2	排水管の内径及び勾配は、逗子市下水道条例等の基準を満たしているか。 (管のたるみ、ます内の滞水はないか)	⑩
3	埋め戻しは、管の移動、損傷等をおこさないよう注意し入念に突き固めて行ったか。	⑩
4	雨水については、地下に浸透させる構造としたか。	⑩
5	露出部分の管布設においては、管の凍結及び損傷可能性のある場所において適切な材料を用いて防護または固定したか。	⑩
6	くみとり便所の便槽及び浄化槽の撤去処理については、将来にわたって衛生上問題のない処置を行ったか。	⑩
7	油脂類、ガソリン、土砂及びその他下水道施設の機能を著しく妨げる箇所には、容量を満たす粗集器を設置したか。	⑩
8	通水テストを行ったか。(未接続の配管はないか)	⑩
9	公共ますの入替があったか。 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 →「有」の場合、公共ますの入替に伴う工事写真を添付しているか。	⑩

印鑑

- ※ 1 該当するチェック項目がない場合は、**確認印欄に一と記載すること。**
- 2 指定工事店は、このチェックリスト作成後に責任技術者が記名押印して、各チェック項目についての申請者の確認を受けたことを証するために、申請者による確認日と氏名を記入押印したものを提出すること。

必ず記入 → 受領日 〇〇年〇〇月〇〇日  
→ 申請者氏名 逗子 太郎 ⑩