

焼却処分した一般廃棄物の種類及び処理量（令和7年度）

| 項目 \ 月   | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 合計     |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 一般廃棄物の種類 | 可燃ごみ  | 可燃ごみ  | 可燃ごみ  | 可燃ごみ  | 可燃ごみ  | 可燃ごみ  | 可燃ごみ  | 可燃ごみ  | 可燃ごみ  | 可燃ごみ  | 可燃ごみ  | 可燃ごみ  | -      |
| 処理量(ﾄﾝ)  | 1,725 | 1,929 | 1,431 | 1,311 | 1,711 | 1,817 | 1,882 | 1,717 | 1,813 | 1,432 | 1,012 | 2,131 | 19,912 |

※処理量(ﾄﾝ)は焼却施設のごみクレーン荷重計による測定数値です。

燃焼ガス温度、集じん器入口燃焼ガス温度、排出ガス中の一酸化炭素濃度(令和7年度)

| 炉別 | 測定月 \ 測定項目、単位及び測定場所 |     |        | 4月 平均 | 5月 平均 | 6月 平均 | 7月 平均 | 8月 平均 | 9月 平均 | 10月 平均 | 11月 平均 | 12月 平均 | 1月 平均 | 2月 平均 | 3月 平均 | 基準値     |
|----|---------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 1号 | 燃焼ガス温度              | ℃   | 焼却炉内上部 | 989   | 1000  | 986   | 978   | 976   | 979   | 1002   | 1013   | 1044   | 991   | 1029  | 1030  | 800以上   |
|    | 集じん器入口ガス            | ℃   | 集じん器入口 | 198   | 198   | 198   | 198   | 198   | 198   | 198    | 198    | 198    | 198   | 198   | 198   | 概ね200以下 |
|    | 一酸化炭素濃度             | ppm | 集じん器出口 | 3     | 2     | 3     | 4     | 8     | 2     | 1      | 2      | 3      | 4     | 23    | 13    | 100以下   |
| 2号 | 燃焼ガス温度              | ℃   | 焼却炉内上部 | 1005  | 1004  | 980   | 1009  | 989   | 990   | 1012   | 1014   | 1040   | 1029  | 1003  | 1027  | 800以上   |
|    | 集じん器入口ガス            | ℃   | 集じん器入口 | 198   | 198   | 198   | 198   | 198   | 198   | 198    | 198    | 198    | 198   | 198   | 198   | 概ね200以下 |
|    | 一酸化炭素濃度             | ppm | 集じん器出口 | 4     | 2     | 7     | 7     | 8     | 5     | 4      | 7      | 10     | 10    | 13    | 9     | 100以下   |

排出ガス中の硫黄酸化物量、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物濃度(令和7年度)

| 項目 \ 測定月日 \ 報告日 |                        | 4月24日       | 5月23日       | 6月12日       | 7月25日       | 8月6日        | 9月25日       | 11月6日       | 12月18日      | 1月13日       | 2月2日        | 3月13日       | 3月23日       | 基準値  |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                 |                        | 5月20日       | 6月18日       | 6月26日       | 8月26日       | 8月26日       | 10月17日      | 10月16日      | 11月26日      | 12月16日      | 1月14日       | 2月19日       | 3月10日       |      |
| 硫黄酸化物           | Nm <sup>3</sup> /h     | 0.54        | 0.40        | 0.40        | 0.69        | 0.53        | 0.43        | 0.46        | 0.01        | 0.38        | 0.47        | 0.58        | 0.46        | 3.37 |
| ばいじん            | g/Nm <sup>3</sup>      |             | 0.002       |             |             |             | 0.004       |             | 0.001       |             |             | 0.001       |             | 0.15 |
| 塩化水素            | mg/Nm <sup>3</sup>     |             | 28          |             |             |             | 39.00       |             | 4           |             |             | 120         |             | 700  |
| 窒素酸化物           | ppm                    |             | 150         |             |             |             | 150.00      |             | 150         |             |             | 130         |             | 250  |
| 試料採取場所          |                        | 二号バグフィルター出口 | 一号バグフィルター出口 | 二号バグフィルター出口 | 一号バグフィルター出口 | 一号バグフィルター出口 | 二号バグフィルター出口 | 二号バグフィルター出口 | 一号バグフィルター出口 | 二号バグフィルター出口 | 二号バグフィルター出口 | 一号バグフィルター出口 | 一号バグフィルター出口 |      |
| ダイオキシン類         | 測定日(稼働炉)               |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1月27日(二号炉)  | 2月27日(一号炉)  |             |      |
|                 | 報告日                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3月28日       | 3月28日       |             |      |
|                 | ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.021       | 0.0075      |             | 5    |

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した年月日(令和7年度)

| 年月日      | 備考                      |
|----------|-------------------------|
| 令和7年7月3日 | 一炉ガス冷却室、一号炉空気予熱器、一号炉減温器 |
| 令和7年8月6日 | 二炉ガス冷却室、二号炉空気予熱器、二号炉減温器 |
|          |                         |
|          |                         |