

焼却処分した一般廃棄物の種類及び処理量（令和8年度）

項目 \ 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物の種類	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ								-
処理量(ﾄﾝ)	1,414	1,737	1,536	1,738	1,386								7,812

※処理量(ﾄﾝ)は焼却施設のごみクレーン荷重計による測定数値です。

燃焼ガス温度、集じん器入口燃焼ガス温度、排出ガス中の一酸化炭素濃度(令和7年度)

炉別	測定月 \ 測定項目、単位及び測定場所			4月 平均	5月 平均	6月 平均	7月 平均	8月 平均	9月 平均	10月 平均	11月 平均	12月 平均	1月 平均	2月 平均	3月 平均	基準値
1号	燃焼ガス温度	℃	焼却炉内上部	1042	1027	1020	983	1008								800以上
	集じん器入口ガス	℃	集じん器入口	198	198	198	198	198								概ね200以下
	一酸化炭素濃度	ppm	集じん器出口	22	12	2	11	5								100以下
2号	燃焼ガス温度	℃	焼却炉内上部	1016	1036	1032	1012	1013								800以上
	集じん器入口ガス	℃	集じん器入口	198	198	198	198	198								概ね200以下
	一酸化炭素濃度	ppm	集じん器出口	13	20	10	10	10								100以下

排出ガス中の硫黄酸化物量、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物濃度(令和7年度)

項目 \ 測定月日 \ 報告日		4月 23日	5月 22日	6月 9日	7月 24日									基準値
		5月 19日	6月 16日	6月 24日	7月 29日									
硫黄酸化物	Nm ³ /h	0.55	0.52	0.45	0.48									3.37
ばいじん	g/Nm ³		0.001											0.15
塩化水素	mg/Nm ³		120											700
窒素酸化物	ppm		130											250
試料採取場所		二号バグフィルタ－出口	一号バグフィルタ－出口	二号バグフィルタ－出口	一号バグフィルタ－出口									
ダイオキシン類	測定日(稼働炉)													
	報告日													
	ng-TEQ/Nm ³													5

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した年月日(令和7年度)

年月日	備考
2026/6/17～7/3	一炉ガス冷却室、一号炉空気予熱器、一号炉減温器
2026/7/27～8/12	二炉ガス冷却室、二号炉空気予熱器、二号炉減温器