

質 疑 応 答 書

名 称 返子市公立保育園用空調室内機（エアコン）部品交換及び洗浄業務委託

番号	質 問	回 答	設計図番号
1	仕様書（2）小坪保育園の設置場所（サンルーム）のクロスフィン熱交換器脱着作業は、冷媒ガスをポンプダウンして外して洗浄でしょうか。又は、部品交換でしょうか。洗浄だけなら機械から取り外さなくてもよろしいでしょうか。	仕様書（2）小坪保育園の設置場所（サンルーム）のクロスフィン熱交換器脱着作業は、冷媒ガスをポンプダウンし、クロスフィン熱交換器を外したうえで洗浄させていただきます。	
2			
3			
4			