

質 疑 応 答 書

名 称 返子市災害対策用指定井戸水質検査業務委託

番号	質 問	回 答	設計図番号
1	仕様書 5業務内容(3)の検査項目に塩素イオンと記載ありますが、こちらの報告書表記は水質基準項目の”塩化物イオン”でよろしいでしょうか。また同じく鉄については”鉄及びその化合物”でよろしいでしょうか。	検査項目の塩素イオンは「塩化物イオン」、鉄は「鉄及びその化合物」の報告書表記で問題ございません。	
2	仕様書5 業務内容(8)の水質検査報告書は弊社書式報告書でよろしいでしょうか。指定の書式がありますでしょうか。	こちらが指定する検査項目を網羅している書式であれば、問題ございません。	
3	仕様書5 業務内容(9)の基準値を超える項目がある場合はその旨明記すること。とありますが弊社報告書ですと数値横に※印で異常値の項目が基準に不適合との文言、備考欄に不適合の旨の記載の報告になりますが問題ないでしょうか。	基準値を超える項目がある場合に、検査項目ごとの備考欄に「適合」、「不適合」の旨の記載の報告で問題ございません。	
4	色度、濁度で異常値があった場合、味の検査については”検査不可”で報告になりますが、問題ないでしょうか。	色度、濁度で異常値があった場合の味の検査については、「検査不可」等の報告で問題ございません。	