

逗子市公立保育園用 空調室内機（エアコン）部品交換及び洗浄 仕様書

1. 業務の目的

逗子市公立保育園に設置された空調室内機（エアコン）部品交換及び洗浄を委託するもの。

2. 施行範囲

逗子市公立保育園 2 園の業務用空調室内機（エアコン）

（1）湘南保育園（逗子市池子 2－1 1－9）

空調機メーカー及び型番	台数	設置場所	交換部品及び作業内容
ダイキン FHCP140CB	6 台	保育室、遊戯室、乳児室	ハイパワードレンポンプ 表示銘板 フロートスイッチ 湿度センサー組立品 抗菌剤組立品 サーミスタ サーミスタ組立品（熱交） 室内機部品交換洗浄作業
ダイキン FHTP140AL	1 台	厨房	サーミスタ（空気用） サーミスタ サーミスタ組立品 室内機部品交換洗浄作業

（2）小坪保育園（逗子市小坪 5－2 2－5）

空調機メーカー及び型番	台数	設置場所	交換部品及び作業内容
ダイキン FHCP140CB	4 台	ホール、りす組、こじか組	ハイパワードレンポンプ 表示銘板 フロートスイッチ 湿度センサー組立品 抗菌剤組立品 サーミスタ サーミスタ組立品（熱交） 室内機部品交換洗浄作業
ダイキン FHCP112CB	1 台	うさぎ組	ハイパワードレンポンプ 表示銘板 フロートスイッチ

			湿度センサー組立品 抗菌剤組立品 サーミスタ サーミスタ組立品（熱交） 室内機部品交換洗浄作業
ダイキン FHP160DB	1 台	0, 1 歳児室	サーミスタ サーミスタ組立品（熱交） 室内機部品交換洗浄作業
ダイキン FVP80FA	1 台	サンルーム	サーミスタ組立品 サーミスタ クロスフィン熱交換器脱着作業 室内機部品交換洗浄作業
ダイキン FHCP160CB	1 台	きりん組	ハイパワードレンポンプ 表示銘板 フロートスイッチ 湿度センサー組立品 抗菌剤組立品 サーミスタ サーミスタ組立品（熱交） 室内機部品交換洗浄作業

3. 業務委託の期間

契約日から令和 7 年 10 月 31 日まで

4. 業務実施日及び時間帯

- （1）業務は、保育園長の指定する日に行うこととし、時間は、原則として 8 時 30 分から 17 時 00 分までの間とする。
- （2）保育運営上不都合が生じた場合は、保育園長と協議し、清掃作業日及び時間帯を変更して行うことができる。

5. 提出書類

- （1）受注者は、業務完了後、保育園ごとに速やかに業務報告書を保育課に提出すること。
- （2）業務報告書には、各保育園の業務前、業務中及び業務後の写真を付し提出すること。

6. 支払方法

受注者は、両園の全業務完了後、請求を行うものとする。