

# 質 疑 応 答 書

名 称 令和8年度 桜山115号道路照明灯取替工事

| 番号 | 質 問                                                                               | 回 答                                                                                                                                                                                                                                  | 設計図番号 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 内訳書に照明ポール交換12本と記載がありますが、どこに設置でしょうか？現状は東電柱の共架式でアーム式の水銀灯なので器具以外のものの交換工事ではよろしいでしょうか？ | 本工事は、共架式照明灯の取付支柱、アーム及び付随する金具等を交換する工事です。設置箇所は、現在設置している箇所と同じ箇所と想定しております。詳細は図面番号1の平面図を参照してください。<br>なお、単価抜き設計書の15ページに記載してある「照明ポール 12本」は、共架式照明灯の取付支柱、アーム及び付随する金具等を指しています。<br>また、照明灯具は現在設置されている灯具を再使用する予定で、今回工事では、腐食している取付支柱等の交換を予定しております。 | 1     |
| 2  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 3  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |       |