

# 質 疑 応 答 書

名 称 市民交流センタープール空調システム更新工事

| 番号 | 質 問                                                   | 回 答                                       | 設計図番号   |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1  | 工事日程は、隔週の休館日を想定されていますでしょうか。整備期間を想定されている場合、日程をご教授ください。 | 11月下旬～12月初旬ごろを予定している温水プールの休業期間を想定しています。   | 仕様書     |
| 2  | 交換するファンや制気口、ダンパーの取付高さをご教授ください。                        | 別紙の図面にFLからの高さの記載があります。取付高さは既設と同一を想定しています。 | 地下1階平面図 |
| 3  | 各ファンのキャンバス継手は、既存再利用と考えてよろしいでしょうか。                     | お見込みの通りです。                                | 地下1階平面図 |
| 4  | ファン交換に伴う天井の解体復旧工事も本工事でしょうか。その場合、天井の仕様をご教授ください。        | お見込みの通りです。天井の仕様については、別紙の仕上表を参照してください。     | 地下1階平面図 |

|   |                                              |            |      |
|---|----------------------------------------------|------------|------|
| 5 | VL-Dの吹出口ボックスは、既存再利用でしょうか。更新する場合は、仕様をご教授ください。 | お見込みの通りです。 | M-37 |
| 6 |                                              |            |      |