

質 疑 応 答 書

名 称 逗子小学校屋上太陽光発電設備撤去工事

番号	質 問	回 答	設計図番号
1	ケーブルラックを撤去した際、足元の防水処理等は必要でしょうか。	ケーブルラックはブロック置きであるため、防水処理は不要と考えています。 現場にて支障がでる場合には協議させていただければと思います。	No.14
2	太陽光関係ケーブルは全て撤去と考えて宜しいでしょうか。（太陽光パネル～キュービクルまで）	お見込みのとおりです。	No.13、14
3	駐車場及びトイレはどこかお借りできますか。	駐車場は数台であれば小学校内に用意可能です。 トイレについては、小学校内のトイレの使用を調整予定です。	
4			