

質 疑 応 答 書

名 称 逗子市体験学習施設トイレ改修工事

番号	質 問	回 答	設計図番号
1	現場確認は可能でしょうか。	可能です。 管財契約課までご連絡ください。	
2	既存建屋の図面などは確認可能でしょうか。	公告にて提示している図面以外の図面の提供はできません。	
3	既存建屋の構造は何でしょうか。RCもしくは木造など。	建屋の構造は鉄骨造です。	
4	新設する常時閉鎖特定防火設備の引き戸の仕様、寸法などがありますでしょうか。 下地の指定なども確認できればと思います。木及び軽鉄など。	屋内に新設する扉（引き戸）は、家庭用などの一般的な構造のもので構いません。設置は、扉がトイレ内に収納される構造とします。なお、鍵については、高さ1500程度の位置に設置してください。寸法は、900×2000以内です。	

5	補修する外壁材の仕様、寸法などがありますでしょうか。	外壁の仕様は、木板張り無塗装、透湿防水シート、繊維混入ケイ酸カルシウム板 t=6（不燃）、コンクリート打放し基礎立ち上がりとします。併せて、撤去する外扉室内部位分の仕様は、ケイ酸カルシウム板 t=8目透かし張り E P 塗装とする。 寸法は、1800×2000以内です。	
6	新設するトイレなどの設備仕様の指定はありますでしょうか。	現在設置している洋風大便器（C480N）と同等の性能を持つ製品。かつ、脱着式幼児用便座を用意してください。併せて、幼児用便座が収納できるフックを設置してください。	
7	内部間仕切りのボード張りは石膏ボード12.5mm二枚張りですよろしいでしょうか。	問題ありません。	
8	幹線工事とは室内の配線工事と考えてよろしいでしょうか。 建屋引き込みや分電盤の脱着などはないと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	