逗子市庁舎建設工事設計図

株式会社 久米建築事務所
KUME ARCHITECTS ENGINEERS

181186
'82-10-30

動力負荷表(2)

83-28

竣工図

'84-6-30

1級建築士 [illegible]82288号 永井[illegible]

			主幹						主回路								制御回路				中央監視						備考
幹線系統番号	盤名称	型式	電気方式	主開閉器	遮断容量	総容量(KW)	電圧計	表示灯	開閉器容量	遮断容量	設備負荷記号	負荷名称	単位容量(KW)	台数	合計容量(KW)	結線図	制御方式	展開図	保護リレー	遠制 ローカル	操作	表示	警報			G-非	
Qm7	B2CP		AC 3φ3W 200V	----		(H) 29.46 (H) 28.0		○	ELB 3P 225/150A		PAC-8	市民ホールペリメータ系統空調機	29.46	1	29.46	1					○	○					Com 7.5+10.2KW, 室内Fan 7.5KW 室外Fan [illegible] 加湿 8KW, ヒーター 20KW
									MCB 3P 225/125A		〃	同上ヒーター	20.0	1	20.0	〃											
Qm8			〃	----		(H) 29.86 (H) 12.0		○	ELB 3P 225/150A		PAC-9	市民ホールペリメータ系統空調機	34.86	1	34.86	1					○	○					Com 10.8KW×2, 室内Fan 9.9KW 室外Fan 0.19KW×4 加湿 6KW
Qm9	B1CP	自立型	AC 3φ3W 200V	MCB 3P 225/175A		(H) 30.07 (H) 7.1		○	MCB 3P 100/100A		F-17	駐車場排風機	11.0	1	11.0	8	人-Δ	C-2			○	○					
																						●					
									ELB 3P 50/30A		HP-4	運転情報室用ヒートポンプ	3.67	1	3.67	1											Com 1.5KW, 室内Fan 80W 室外Fan 25W, ヒーター 1.4KW
									MCB 3P 50/15A		DE-1	駐車場デリベントファン	1.5	1	1.5	6	LS	C-12				●					
									〃 〃		〃 -2	〃	1.5	1	1.5	〃	〃	〃				●					
									〃 〃		〃 -3	〃	1.5	1	1.5	〃	〃	〃				●					
									〃 〃		〃 -4	〃	1.5	1	1.5	〃	〃	〃				●					
									〃 〃		〃 -5	〃	1.5	1	1.5	〃	〃	〃				●					
									〃 50/30A			バッテリー充電用	5.0	1	5.0	1											
									〃 100/75A			予備	10.0	1	10.0	〃											
									MCB 3P 50/15A		F-26	防災倉庫送風機	0.75	1	0.75	6	LS	C-12									
									〃 〃		〃 -27	〃 排風機	0.4	1	0.4	〃	〃	〃									
									MCB 2P 50/20A			自動制御用															
Qm10	2CP	自立型	AC 3φ3W 200V	MCB 3P 100/100A		(H) 4.94 (H) 10.1		○	MCB 3P 50/20A		F-51	吹抜循環送風機	2.2	1	2.2	6	LS	C-1			○	○					
									〃 50/15A		DE-6	吹抜デリベントファン	0.75	1	0.75	〃	〃	C-1			○	○					
									ELB 3P 50/20A		HP-6	警備室用ヒートポンプ(内)	2.19	1	2.19	1											Fan 0.5KW×2, ヒーター 2.1KW
									〃 50/30A		〃	〃 (外)	3.15	1	3.15	〃											Com 3KW, Fan 150W
									MCB 3P 100/100A			フロアヒーティング	12.0	1	12.0	〃											
									MCB 2P 50/20A			自動制御用				〃											
Qm10	5CP-1	壁掛型	AC 3φ3W 200V	----		0.2		○	MCB 3P 50/15A		F-19	NW側収納庫排風機	0.2	1	0.2	6	LS	C-1			○	○					
									MCB 2P 50/20A			自動制御用				1											
Qm11	5CP-2	壁掛型	AC 3φ3W 200V	----		0.95		○	MCB 3P 50/15A		F-20	SE側便所排風機	0.75	1	0.75	6	LS	C-1			○	○					
									〃 〃		F-21	〃 物品庫 〃	0.2	1	0.2	〃	〃	C-12				●					
									MCB 2P 50/20A			自動制御用															